

## STATINIO PROJEKTO PAKEITIMŲ PAGAL GAUTUS ATMETIMO MOTYVUS APRAŠYMAS

TERITORIJOS BUVUSIAME PUPOJŲ KAIME DETALIOJO PLANO STATINIŲ STATYBOS  
ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMAS SKLYPE SADŪNIŠKIŲ G. 45 (KADASTRO NR.  
0101/0151:714).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros grupė		
Nr.	Pastaba	Atsakymas
1.	Nurodyti, kad servitutai esami ir šiuo detaliuoju planu nėra keičiami.	Pastaba priimta. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad servitutai esami ir šia detaliuoju plano korektūra nekeičiami. Taip pat, korektūros brėžiniuose pridėta pastaba ant brėžinio, kad servitutai esami ir šia detaliuoju plano korektūra nekeičiami (Aiškinamasis raštas 2 ir 124 psl.).
2.	Aiškinamajame rašte nurodytą 1 pastabą keisti į „Įvažiavimų/išvažiavimų į/iš D kategorijos gatvių ar kitų teritorijų vietų gali būti tikslinamos (pastumiamos), išlaikant atstumus bei reikalavimus, nustatytus statybos techniniame reglamente 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.	Pastaba priimta. Aiškinamajame rašte ir korektūros brėžiniuose patikslinta 1 pastaba (Aiškinamasis raštas 7, 123-126 psl.).
3.	Pagrindiniame brėžinyje sutartiniuose žymėjimuose koreguoti įvažiavimo aprašymą, nurodant – planuojamas įvažiavimas /išvažiavimas.	Pastaba priimta. Korektūros brėžinių eksplikacijoje patikslinta įvažiavimo aprašymas (Aiškinamasis raštas 123-126 psl.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja		
Nr.	Pastaba	Atsakymas
1.	Papildyti pagrindinį brėžinį sutartiniuose žymėjimuose ir išvažiavimo aprašymu, ne tik įvažiavimo.	Pastaba priimta. Korektūros brėžinių eksplikacijoje patikslintas įvažiavimo aprašymas (Aiškinamasis raštas 123-126 psl.).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius		
Nr.	Pastaba	Atsakymas
1.	Papildyti detaliuoju plano aiškinamąjį raštą pagrindžiant statybos zonos ir ribos tikslinimą. Taip pat patikslinti grafinių žymėjimų dėl pietinėje pusėje naikinamos statybos ribos, kuri sutampa su statybos zona.	Pastaba priimta. Aiškinamajame rašte patikslinta detaliuoju plano koregavimo priežastis (Aiškinamasis raštas 2 psl.). Korektūros brėžiniuose patikslinta naikinama statybos riba (Aiškinamasis raštas 123-126 psl.).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  
Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2024-05-14 raštu Nr. 9.4-7-686  
/2024(11.7.111 E) „Dėl teritorijų planavimo komisijos išvadų pateikimo“

<b>Nr.</b>	<b>Pastaba</b>	<b>Atsakymas</b>
1.	Koreguojamame detaliajame plane nenurodomi priešgaisriniai hidrantai, neaprašomas atstumas ir privažiavimo keliai nuo hidrantų iki planuojamos teritorijos (Teisinis pagrindas.: Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 74., (Žin. 2007-02-27, Nr. 25- 953); Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų p. 148, (Žin., 2010-12-14, Nr. 146-7510)).	Pastaba priimta. Aiškinamasis raštas papildytas gaisrinės saugos normomis: gaisro plitimo ribojimais, išorės gaisrų gesinimo priemonėmis, priešgaisrinės technikos privažiavimu prie statinio (Aiškinamasis raštas 3-5 psl.).
	2. Ilgesniame kaip 25 m. privažiavimo prie planuojamos teritorijos aklakelyje, nenumatyta 12x12 m apsisukimo aikštelė (Teisinis pagrindas.: Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų p. 148.7, (Žin., 2010-12-14, Nr. 146-7510)).	Pastaba priimta. Brėžiniai papildyti detaliuoju planu (Nr. T00059904, įsakymas Nr. 30-1863) numatyta apsisukimo aikštele, kurios skersmuo yra 12 metrų (Aiškinamasis raštas 123-126 psl.).