

Sklypo Pylimėlių g. 30 detaliojo plano sklypų Nr. 1 ir Nr. 2, pertvarkytų sklypo Pylimėlių g. 30 planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, sprendinių keitimas sklypuose Pylimėlių g. 30, Pylimėlių g. 30A ir Pylimėlių g. 30B inicijavimo pagrindu

Pastabos Nr.	Pastaba	Atsakymo Nr.	Atsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius			
1.	Pagrindiniame brėžinyje vaizduojamas esamas pastatas N, patenkantis į abu planuojamus sklypus. Minimo pastato dalis sklype Nr. 1 vaizduojamas kaip griaunama, o likusi dalis pastato sklype Nr. 2 – negriaunama. Jei paliekami tokie sprendiniai turi būti plečiama statybos zona sklype Nr. 2, kuri apimtų pastato N dalį bei gauti gretimo sklypo savininko/ų sutikimą/us dėl priartėjimo prie sklypo ribos. Jei planuojama griauti visą pastatą, reikia tai atvaizduoti pagrindiniame brėžinyje	1.	<b>Pastaba įvertinta.</b> Sklype Nr. 2 pastatas N taip pat pažymėtas kaip griaunamas.
2.	Brėžinyje rodomas ribojančios gatvės raudonųjų linijų parametrai neatitinka STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ keliamų reikalavimų (D kategorijos g. minimalus atstumas tarp raudonųjų linijų turi būti 12 m)	2.	<b>Pastaba įvertinta.</b> Kadangi Pylimėlių gatvės atstumas tarp raudonųjų linijų kai kur nesiekia 12 m, gatvei nustatoma Ds kategorija, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“
3.	Koreguoti aiškinamąjį raštą aprašant susisiekimo dalį – planuojamus, naikinamus įvažiavimus, esamų įvažiavimų, neatitinkančių DP naikinimą ir kt.	3.	<b>Pastaba įvertinta.</b> Susisiekimo dalis aprašyta Aiškinamojo rašto 10 lape.