

UAB „Regroup projektavimas“

I. kodas: 300622140, Geležinio Vilko 18A,

LT – 08104 Vilnius,

Tel.: (8 - 5) 2151005

Atestato nr. 5974, 2009m. liepos 24d. protokolas Nr. 1A – 150

Sklypo (kad. Nr. 0101/0158:620) Nemėžio kaime detaliojo plano koregavimas, keičiant statybos zoną, ribas, servitutus, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus sklype Šveicarų g. 8 (kad. Nr. 0101/0158:990).

PASTABŲ ATSAKYMAI

2022-11-14

	Pastaba	Atsakymas
1	Akcinė bendrovė „Litgrid“ teikia pastabą: Nepritariama, nes nauja projektuojama statybos zona neatitinka LITGRID AB sutikime numatytos ir leistos garažų statybos vietos.	Atlikta sprendinių korekcija- statybos zona numatyta tokia, kokia buvo numatyta LITGRID AB sutikime. Koreguotas pagrindinis brėžinys (suformuotos atskiros užstatymo zonos kiekvienam statiniui atskirai).
2	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdyba teikia pastabą: Prie numatomo vandens telkinio nenumatoma 12x12 m aikštelė gaisrinės technikos apsisukimui ir vandens paėmimo vieta. (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių p. 94).	Numatyta patikslinta priešgaisrinio vandentiekio paėmimo vieta. Žr. Aiškinamojo rašto 4psl. (papildyta informacija apie vandens paėmimo vietą, atitinkančią priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reikalavimus).
		PV A1903 P K