

Informacijos papildymas pagal institucijų pastabas.

Pastabos	Atsakymas
UAB „Grinda“	
<p>Nepateikti paviršinių nuotekų tvarkymo sprendiniai pagal UAB Grinda išduotas sąlygas, Nr. REG158412</p>	<p>Pastaba įvertinta. Įvertintos sąlygos, pateikiami sprendimo būdai, pasijungimo sprendiniai. Techninio projekto rengimo metu tinklai projektuojami pagal UAB „Grinda“ išduotas sąlygas. Projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. 1D-193 patvirtintu „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento“ (toliau - Reglamentas) ir statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ galiojančių suvestinių redakcijų reikalavimais.</p> <p>Vadovaujantis Reglamento 7 punkto reikalavimais, projektuojant paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą pirmiausiai turi būti išnagrinėti ir taikomi paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą (vandeniu laidžių dangų ar švarių paviršinių nuotekų sugerdinimo į gruntą įrenginių įrengimas), centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį bei užterštumą mažinantys techniniai sprendiniai.</p> <p>Tuo atveju, jei dėl tam tikrų vietos aplinkos, grunto sąlygų ar planuojamos ūkinės veiklos ypatumų negalima ar netikslinga taikyti Reglamento 7 punkte nurodytų priemonių, pateikus argumentuotą pagrindimą paviršines nuotekas galima nuvesti į Miglos g. esantį d 300 mm lietaus nuotekų tinklą. Suprojektuoti debito reguliavimo / infiltracinį įrenginį, apribojant į tinklus išleidžiamą momentinį lietaus nuotekų debitą iki 5 l/s.</p>
Vilniaus miesto savivaldybės administracija	
<p>1.1. brėžinyje nerodyti susisiekimo organizavimo (esančio prie sutartinių žymėjimų lentelės), neatitinkančio pagrindinio brėžinio (skiriasi įvažiavimų skaičius).</p> <p>1.2. Išimti 2, 4 pastabas, nes jos netinkamos.</p> <p>1.3. Brėžinyje ir aiškinamajame rašte nurodyti pastabą – Susisiekimui skirtą žemės sklypą Nr. 2, patenkantį į raudonąsias linijas, perduoti paramos sutartimi Vilniaus miesto savivaldybei.</p>	<p>1. Pastaba įvertinta. Brėžinyje pašalinti susisiekimo organizavimo sprendimo būdai.</p> <p>2. Pastaba įvertinta. Brėžinyje pašalintos pastabos Nr. 2 ir Nr. 4.</p> <p>3. Pastaba įvertinta. Brėžinys reglamentų lentelėje (Kiti reglamentai) papildytas reikalavimu pagal planavimo organizatoriaus pastabą sekančiais: Susisiekimui skirtą žemės sklypą Nr. 2, patenkantį į raudonąsias linijas, perduoti paramos sutartimi Vilniaus miesto savivaldybei.</p>