

## INFORMACIJA APIE PATAISYMUS PAGAL INSTITUCIJŲ PATEIKTAS PASTABAS

**Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:** Kernavės gatvės tramos ir gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Kernavės g. 20 (kadastro Nr. 0101/0032:1182) ir Kernavės g. 22 (kadastro Nr. 0101/0032:1183) inicijavimo sutarties pagrindu (K-VT-13-24-230)

| Eil. Nr. | Pastabą pateikusios institucijos   | Pastabos tekstas   | Pakeitimų aprašymas  |
|----------|--|--|--|
| 1        | Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos                      | <p>1. Planuojami statiniai, žiūrint iš Vilniaus senamiesčio apžiūros vietų, negali būti iškilę virš matomo saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės, būti matomi saugomo kultūros paveldo objekto ar jų grupės artimoje aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi ar aukščiu konkuruoti ar būti didesni už saugomą kultūros paveldo objektą ar jų grupę. Pateikto detaliojo plano koregavimo dokumentacijoje nėra pateikto vizualaus vertinimo dėl planuojamų pastatų tūrių bei aukščių, todėl laikytina, kad projektas neatitinka išduotų teritorijų planavimo sąlygų.</p>  | <p>1. Pastaba įvertinta. Pateikta vaizdinė medžiaga vizualiam vertinimui dėl planuojamų pastatų tūrių bei aukščių.</p>   |
| 2        | Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos | <p>1. Pagal triukšmo vertinimo ataskaitą suplanuotose butuose siekiant užtikrinti norminius triukšmo lygius turibūti įrengti ne žemesnio kaip 30 dBA garso izoliavimo langai, tačiau nenumatyti konkretūs vėdinimo sprendiniai (privalomas priverstinis vėdinimas), kuriais bus užtikrinami ribiniai triukšmo lygiai suplanuotose gyvenamosiose patalpose, negalime įvertinti sprendinių atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 7 punkto reikalavimui.</p> <p>2. Pagal pateiktą informaciją modeliavime pateiktą pastatų išdėstymo schemą triukšmo vertinimas atliekamas ne pagal perimetrinį užstatymą, neužtikrinami Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7 „Dėl teritorijų planavimo normų patvirtinimo“, 31.3 papunkčio ir Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 7 punkto reikalavimai.</p> | <p>1. Pastaba įvertinta. Aiškinamojo rašto dalis papildyta sąlyga, kad rengiant techninius darbo projektus būtų privalomai numatyta patalpų priverstinė (mechaninė) ventiliacija.</p> <p>2. Pastaba įvertinta. Aiškinamojo rašto dalis papildyta trūkstama informacija - nuoroda į pateiktą planuojamos teritorijos aksonometrinį vaizdą, su perimetriniu užstatymu.</p> |