

Detaliojo plano koregavimą parengė UAB "Vildomus" im. k. 300655884, būstinės adresas
A. J. Povilaičio g. 18, Vilniuje, tel. 865620430, PV S. K (atestato nr. A1320)

Sprendimas nederinti (TPD NR. K-VT-13-23-166 REG307426)

*Teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialąjį planą
patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 19, detaliojo plano sprendinių koregavimas
sklype Kriaučiūnų g. 37 (skl. kadastro Nr. 0101/0167:1421)*

PASTABŲ ATSAKYMAI 2024-01-30

	Pastaba	Atsakymas
1.	<p>Priešaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</p> <p>Pastaba: Prie priešgaisrinio rezervuaro nenumatyta 12x12 m aikštelė. (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės 94 p.)</p>	<p>Sklype nr. 4 planuojami požeminiai gaisriniai rezervuarai, prie gaisrinio vandens paėmimo vietos numatyta 12x12 m apsisukimo aikštelė.</p>