

Apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, sprendinių koregavimas žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28 (detaliajame plane Nr. 14) (įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas)

ATSAKYMAI Į TPK PASTABAS
2022-12-12

Eil. Nr.	Pastaba	Atsakymas
1.	Įvertinti ankstesnio detaliojo plano sprendinius dėl Galvanausko g. (užnešti ant brėžinio gatvės parametrus).	E. Galvanausko gatvės parametrai ant brėžinio užnešti.
2.	Pagrindiniame detaliojo plano brėžinyje rodyti ribojančių gatvių raudonųjų linijų parametrus.	Raudonosios gatvių linijos brėžinyje pažymėtos.
3.	Atvaizduoti sprendinius pagal taisyklių 318 p. Lentelės nereikia.	Reglamentų aprašomoji lentelė iš brėžinio išimta.
4.1.	Nenagrinėjamas numatomų vandentiekio tinklų ir statinių, skirtų gaisrams gesinti, išdėstymas. Teritorijų planavimo dokumentuose nenagrinėjami galimi teritorijos aprūpinimo vandentiekio tinklais ir statiniais būdai pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėse išdėstytas sąlygas (Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312, p. 3.1, 15 p.	Gaisrinės saugos aiškinamojo rašto 2 psl. pakeistas tekstas, jį papildant: išorės gaisrų gesinimas numatomas iš dviejų esamų hidrantų (žr. 1 pav.), kurie yra nutolę ne didesniu kaip 200 m. atstumu. Reikalingas vandens kiekis, gaisro gesinimo trukmė, tikėtinas vienu metu vietovėje kiliančių gaisrų skaičius, reikalingas vandentiekio patikimumas, parenkamas vandentiekio tinklų skersmuo bei kiti techniniai sprendiniai bus nustatomi rengiant techninį projektą.
4.2..	Nenagrinėjamas teritorijų, atsižvelgiant į esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokaciją, išdėstymas (Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312, 3.4 P.).	Aiškinamojo rašto 2 psl. papildytas esamų hidrantų išdėstymo schema (1 pav.) ir esamų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų padalinių dislokacija (2 pav.).