

**PAAIŠKINIMAS dėl Versijos Nr. 2 projektui TPD Nr. K-VT-13-22-345**

Atsižvelgus į derinančių institucijų nederinimo motyvus, taisoma:

Eil. Nr.	Nederinimo motyvai	Taisymai/ papildymai
1.	<b>2024-04-22, Nr. REG325924</b> „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d., įsakymu Nr. D1-995/1-312, patvirtintų Gaisrinės saugos normos, teritorijų planavimo dokumentams rengti, 11 punktu, Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:3548, Nr. 0101/0167:3547, Nr. 0101/0167:2617, Nr. 0101/0167:3485, Nr. 0101/0167:3615 ir Nr. 0101/0167:1449) detaliojo plano rengimas inicijavimo pagrindu, planiniuose sprendiniuose nenumatyta sprendimų kurie sudarytų galimybę, rengiant statinių techninius projektus, gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [6.5] numatytas sąlygas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie kiekvieno statinio (Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510)“.	Atsižvelgiant į pastabą, papildyta aiškinamojo rašto dalis „Priešgaisrinė sauga“.
2.	<b>2024-04-24, Nr. REG326206</b> „Neteisingai nurodytas atstumas tarp RL Zujūnų g. ties sankryža su Varnės g.“	Atsižvelgta - pataisytas matmuo.
3.	<b>2024-04-24, Nr. REG326206</b> „Koreguoti planuojamo vandentiekio/nuotekų pajungimo sprendinius. PS nurodyta pasijungimo taškai Pilkalnio g. Todėl vandentiekio/nuotekų pajungimas į planuojamą teritoriją turi būti numatytas nuo Zujūnų g. Taip pat čia turite uždėti išnašą, nurodant pasijungimo koordinatas į Pilkalnio gatvę pagal PS.“	Atsižvelgta – pataisyta.
4.	<b>2024-05-02, Nr. REG327387</b> “Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2024 m. sausio 31 d. nutarimu administracinėje byloje Nr. Ea-1035-662/2024 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (registro Nr. T00086338) (toliau – Vilniaus BP) aiškinamojo rašto Įvado E pastraipoje vartojamos sąvokos „didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius“ nuostata „mansardinius aukštus bei antstatus, antresoles“ negali būti taikoma, todėl prašome pašalinti iš Detaliojo plano sprendinių (tiek brėžiniuose, tiek aiškinamuosiuose raštuose) įrašus apie aukštų skaičiavimą pagal Vilniaus BP.”	Atsižvelgta – pašalinta.

***Visi kiti sprendiniai nekeičiami.***

PV Gražina Meidutė