

## INFORMACIJA APIE PATAISYMUS PAGAL INSTITUCIJŲ PATEIKTAS PASTABAS

**Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:** Teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sklypų Nr. 59 (kadastro Nr. 0101/0100:1825) ir Nr. 81 (Pavilnionių g. 25, kadastro Nr. 0101/0100:199) sprendinių koregavimas.

Pastabos Nr.	Pastabas teikusi institucija	Pastabos tekstas	Projekto pakeitimų aprašymas
1	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	Prašome pakoreguoti brėžinyje įrašytą 7 pastabą, išbraukiant informaciją dėl galimų papildomų įvažiavimų, nerodomų rodyklėmis.	Atsižvelgiant į pastabą detaliojo plano koregavimo sprendinių pagrindiniame brėžinyje ir aiškinamajame rašte patikslintas tekstinis reglamentas Nr. 7
2	UAB „Vilniaus vandenys“	Projektiniai sprendiniai neatitinka vandentiekio sąlygų reikalavimo jungtis nuo Perkūnkiemio g. vandentiekio tinklų. Turite vandentiekį projektuoti Perkūnkiemio gatve. Pavilnionių g. yra esamas vandentiekis, nuo jo pasijungti PS neduota, taip pat neduota projektuoti antrą vandentiekio vamzdį šia gatve. Keisti sąlygas arba sprendinius.	Atsižvelgiant į pastabą užsakytos naujos UAB „Vilniaus vandenys“ teritorijų planavimo sąlygos, kuriomis vadovaujantis tikslinama vandentiekio pajungimo vieta nuo Pavilnionių g., dėl ko patikslintas sprendinių inžinerinės infrastruktūros suvestinis brėžinys ir aiškinamasis raštas.
3	UAB „Vilniaus vandenys“	Sprendiniuose rodote hidrانتus, bet sąlygose gaisrų gesinimo nebuvo prašyta, atitinkamai nebuvo išskelti reikalavimai gaisrų gesinimui. Prašome tikslinti prisijungimo sąlygas, nurodant vandens kiekį lauko gaisrų gesinimui.	Atsižvelgiant į pastabą užsakytos naujos UAB „Vilniaus vandenys“ teritorijų planavimo sąlygos, kuriomis vadovaujantis paliekamas detaliojo plano koregavimu suplanuotas gaisrų gesinimas nuo esamų gaisrinių hidrantų.