

***PAAIŠKINIMAS dėl Versijos Nr. 3 (2023-09-01) projektui TPD Nr. K-VT-13-22-807***

Vadovaujantis UAB „Vilniaus vandenys“ nepritarimo sprendimui derinti motyvais Nr. REG291379, 2023-08-21, tikslinama:

Eil. Nr.	Pastaba	Atsakymas
1	Pateikti vandentiekio ir buitinių nuotekų sprendinius pagal išduotas prisijungimo sąlygas. (AR rašote, kad Detaliojo plano tikslas, uždaviniai vykdyti institucijų išduotų prisijungimo sąlygų reikalavimus).	Kadangi planuojamuose sklypuose yra esami vandentiekio įvadai ir buitinių nuotekų išvadai, nauji sprendiniai neplanuojami. Teikiant prašymą dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo, naujas ar papildomas vandens / nuotekų kiekių poreikis nebuvo prašomas.
2	Pagal sąlygų reikalavimus gaisrų gesinimui neprojektuoti naujo gaisrinio hidranto, o numatyti gaisrų gesinimą nuo esamo Tarpkalnio g.. Taisyti AR, Sklypo plano sprendinius.	Detaliojo plano aiškinamasis raštas papildytas sakiniu „Lauko gaisrų gesinimas numatomas nuo esamų gaisrinių hidrantų Tarpkalnio gatvėje (už 42 m nuo sklypo Tarpkalnio g. 39 ir už 95 m nuo sklypo Tarpkalnio g. 41)“ ir Gaisrinių hidrantų schema.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nepritarimo sprendimui derinti motyvu Nr. REG293138, 2023-09-01, tikslinama detaliojo plano brėžinio pastaba Nr. 7 ir aiškinamojo rašto dalis „Želdiniai“ iš „Medžių tvarkymas sprendžiamas techninio projekto rengimo metu“ į „Medžių tvarkymas bei esamų medžių išsaugojimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu“.

***Visi kiti sprendiniai nekeičiami.***

PV G M