

Teritorijos prie Vilkpėdės g. ir Savanorių pr. detaliojo plano sklypo Nr. 5 koregavimas žemės sklype Savanorių pr. 116 (kadastro Nr. 0101/0052:207) inicijavimo pagrindu (K-VT-13-24-545)

Detaliojo plano sprendinių keitimas atsižvelgus į priimtus pasiūlymus ir į teritorijų planavimo dokumentą derinančių institucijų pastabas teritorijų planavimo proceso baigiamojo etapo teritorijų planavimo dokumento derinimo stadijoje:

Gautas pasiūlymas/pastaba	Atlikti pataisymai
1. Išsaugoti šiuo metu esantį įvažiavimą.	Iš dalies atsižvelgus į pasiūlymą ir įvertinus tai, kad esamas įvažiavimas iš Savanorių prospekto gatvės Detaliojo plano koregavimo pagrindiniame sprendinių brėžinyje buvo parodytas kaip esamas topografinis elementas, tačiau detaliojo plano koregavimo sprendiniai keičiami tik žemės sklypo Savanorių pr. 116 ribose, t.y. koreguojama teritorija neapima galiojančio detaliojo plano sprendinių dalies, kurioje yra minimas esamas įvažiavimas, iš detaliojo plano koregavimo pagrindinio sprendinių brėžinio sutartinio žymėjimo išimtas žymėjimas apie šio įvažiavimo naikinimą, ir įdėtas 6-as tekstinis reglamentas numatantis, kad <i>Įvažiavimai į planuojamą žemės sklypą Savanorių pr. 116 įrengiami pagal galiojančio Teritorijos prie Vilkpėdės g. ir Savanorių pr. detaliojo plano (TPDR Nr. T00055315) sprendinius, o teisės aktų reikalavimų/normatyvinių atstumų neatitinkantys esami įvažiavimai turi būti panaikinami.</i>
UAB „Vilniaus vandenys“ pastabos 2025-05-02 Nr. REG34707339	
1. Tikslinti sprendinius ir informaciją AR dėl lauko gaisrų gesinimo. Pagal PS reikalavimus reikalingos talpos ne tik vidaus bet ir lauko gaisrų gesinimui.	Į pastabą atsižvelgta. Sprendiniai pakoreguoti: Suvestinėje inžinerinių tinklų ir susisiekimo schemoje numatyti dar du priešgaisriniai rezervuarai (iš viso 4), pakoreguotas aprašymas (išnaša): „ <i>Priešgaisriniai rezervuarai vidaus, lauko gaisrų gesinimui, tūriai, rezervuarų kiekis, dydžiai nustatomi TP stadijoje pagal GS projektavimo užduotį</i> “. Jokie kiti pakeitimai nebuvo daryti.