

TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJOS NARIŲ PASTABŲ ĮVERTINIMO LENTELE

2025-02-14d.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

Teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Geryčių g. 40 (kadastr. Nr. 0101/0167:3943);
TDP Nr. K-VT-13-24-101.

Eil. Nr.	Teritorijų planavimo komisijos narių pastabos	Atsakymai
<i>2025-01-25 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos REG29399006</i>		
1.	Planuojamoje teritorijoje iki 200m. atstumu nurodytas vandens šaltinis, neužtikrinantis gaisrų gesinimui pakankamą vandens tūrį (aukštesniems kaip 11m. statiniams – vandens rezervuaro tūris ne mažesnis kaip 162 m ³) (Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 3.1 p.)	Į pastabą atsižvelgta. Patikslinta – maksimalus pastatų aukštis planuojamame sklype – iki 10 m. Detaliojo plano aiškinamasis raštas papildytas gaisrinės saugos užtikrinimo sprendiniais (žiūr. aiškinamojo rašto 9-10 psl.)
2.	Nenagrinėjamas privažiavimo prie gaisrų gesinimo šaltinių klausimas (Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti 3.2 p.)	Į pastabą atsižvelgta. Detaliojo plano aiškinamasis raštas papildytas gaisrinės saugos užtikrinimo sprendiniais (žiūr. aiškinamojo rašto 9-10 psl.)

Projekto vadovas