

GAUTŲ PASTABŲ ĮVERTINIMAS	
Projekto pavadinimas:	
Sklypo (kadastro Nr. 0101/0069:72) Savanorių pr. 176 detaliojo plano sprendinių keitimas inicijavimo sutarties pagrindu.	
TPD Nr. K-VT-13-25-193.	
Gautos pastabos iš:	
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, REG49066811, 2026-02-12.	
PASTABA	ĮVERTINIMAS
<p>1. Pagal Vilniaus miesto triukšmo kartografinį žemėlapi, šiaurės vakarinėje sklypo Nr. 1.1 dalyje, kurioje vienas iš galimų teritorijos naudojimo būdų visuomeninės paskirties teritorijos (V) dienos, vakaro ir nakties metu autotransporto keliamas triukšmo lygis vakaro ir nakties metu viršija reglamentuojamus triukšmo ribinius dydžius. Nepateikti konkretūs sprendiniai užtikrinantys ekvivalentinius triukšmo ribinius dydžius planuojamoje visuomeninėje teritorijoje ir patalpose, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 7 punkto ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2025 m. gegužės 21 d. išduotų Teritorijų planavimo sąlygų (REG35596163) 8 p. reikalavimais.</p>	<p>1. Į pastabą atsižvelgta. Pakoreguotas Pagrindinis brėžinys išskiriant papildomą teritorijos naudojimo tipą 1.6., kuriame planuojamos tik komercinės paskirties objektų teritorijos palei Savanorių prospektą, o gydymo paskirties pastatas priskirtas prie 1.1. teritorijos. Papildytas Aiškinamojo rašto skyrius „1.7. Visuomenės sveikata.“ Ištraukomis iš Gydymo paskirties pastato (7.12) Račių g. 1, Vilniuje rekonstravimo projekto, kuriame pagrindžiamas triukšmo atitikimas galiojanties teisės aktams.</p>

Projekto vadovas

_____ (parašas)

Tadas Markilevičius