

2026-08-20			
Sklypo Teritorijos Pakalniškese nedideliu veiklos mastu detaliojo plano sprendiniu keitimas inicijavimo sutarties pagrindu PROCESO NR. K-VT-13-22-997			
	Pastaba		Atsakymas
	Teritorijų planavimo skyriaus pastabos (sutrumpintai)		
1	Tarp sklypų Nr. 1 ir Nr. 9 numatyti pėsčiųjų praėjimą, išsaugant keičiamo detaliojo plano sklypų ribų plane šioje vietoje suformuotą jungtį, ir nustatyti jai reikalingą servitutą.	1	Atsižvelgta
2	Įvažiavimą į sklypą Nr. 5 planuoti iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus sklypo Nr. 11, o ne tiesiogiai iš Ulėnų gatvės, siekiant mažinti nuovažų skaičių gatvėje ir užtikrinti saugesnį eismo organizavimą.	2	Atsižvelgta
3	Pagrindinio brėžinio reglamentų lentelėje sklypo Nr. 10 plotas nurodytas 1000 m ² , nors pačiame brėžinyje ir aiškinamajame rašte – 2000 m ² .	3	Atsižvelgta
4	Aiškinamojo rašto sprendiniuose turi būti numatyta galimybė prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. UAB "Vilniaus vandenys" planavimo sąlygos turėtų būti išduotos, o jų išdavimui, kaip ir nurodė bendrovė, yra reikalinga pateikti informaciją apie poreikius vandens tiekimui ir nuotekų nuleidimui.	4	Atsižvelgta. (žiūr. auškinamąjį raštą, punktus: "4. Centralizuoti inžineriniai tinklai" ir "16. Inžineriniai tinklai".)
5	Aiškinamajame rašte elektros oro linija įvardyta kaip 10 kW, nors turi būti 10 kV.	5	Atsižvelgta
6	Koreguojamos teritorijos riba neatitinka patvirtintos dėl leidimo inicijuoti detaliojo plano sprendinių koregavimą ribos	6	Atsižvelgta

Parengė PV arch. Dmitrij Kaidašo el.parašas