

PAAIŠKINIMAS dėl Versijos Nr. 2 projektui TPD Nr. K-VT-13-22-1080, 2025-08-05

Eil. Nr.	Nederinimo motyvai - pastabos:	Pastabų įvykdymas
1.	<p>UAB „Vilniaus vandenys“: 1. Nevykdomi prisijungimo sąlygų reikalavimai. Pasijungiama ne nuo tų tinklų kaip nurodyta detaliojo planavimo sąlygose. 2. Prašau nurodyti esamus hidrانتus kuriais numatomas bus gesinti gaisras.</p>	<p>1. Atsižvelgta, pakoreguotos prisijungimo vietos. 2. Atsižvelgta, pakoreguotas aiškinamasis raštas ir suvestinis brėžinys esamais priešgaisriniais hidrانتais.</p>
2.	<p>Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: Neįvertinti detaliojo plano korektūros sprendiniai ir su juo susijęs autotransporto triukšmo ir oro taršos poveikis bei suminis perspektyvinis miesto autotransporto triukšmo ir oro taršos ir su detaliojo plano korektūros sprendiniais susijęs poveikis planuojamai gyvenamajai aplinkai ir arčiausiai esančioms gyvenamosioms ir visuomeninėms teritorijoms ir patalpoms, užtikrinant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos teritorijų planavimo sąlygų REG254697, 5 punkto, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau HN 33:2011) 7 punkto ir aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“ reikalavimus.</p>	<p>Detaliojo plano byla papildoma MB „Ecoamicus“ 2025m parengtomis ataskaitomis: 1) Teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimo ataskaita; 2) Triukšmo vertinimo ataskaita.</p> <p>Ataskaitose pateiktomis išvadomis, papildytas detaliojo plano aiškinamasis raštas.</p>
3.	<p>Vilniaus miesto savivaldybės administracija: 1. Kadangi teritorijoje yra žymus reljefo perkrytis, prašome pateikti teritorijos</p>	<p>1. Atsižvelgta. Pateikti teritorijos pjūviai su preliminariu</p>

<p> pjūvius pagrindžiančius nustatomą aukštį metrais, santykį tarp aukštų skaičiaus ir aukščio metrais, maksimalias sklypų užstatymo altitudes. 2. Papildyti aiškinamojo rašto dalį „Susisiekimas“ informacija apie tai, kad naikinama žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu suplanuota Skitų gatvė, kuri Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-11-17 sprendimu Nr. 1-1220 „Dėl gatvių (Dakų, Skitų ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų“ įregistruota VĮ Registrų centro administruojamame Adresų registre. 3. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2025-03-06 sprendimu Nr. 1-922 „Dėl Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo sprendinių tvirtinimo“ planuojama teritorija yra priskirta centralizuoto šilumos tiekimo zonai. Tikslinti aiškinamąjį raštą. 4. Pagrindiniame brėžinyje sutartiniuose žymėjimuose prie įvažiavimo, išvažiavimo rodyklės nerašyti žodžių „eismo kryptis“. </p>	<p> užstatymu. 2. Atsižvelgta, papildytas aiškinamasis raštas nurodytu sakiniu. 3. Atsižvelgta, pataisyta. 4. Atsižvelgta, ištrinti žodžiai „eismo kryptis“ </p>
---	--

Kiti sprendiniai nekeičiami.

PV Gražina Meidutė