

Atsižvelgiant į derinančios institucijos (UAB Vilniaus vandenys) pastabas – nederinimo motyvus, taisoma:

Nederinimo motyvai - pastabos:	Pastabų įvykdymas
<p>1. Numatyti Servitutą planuojamai buitinių nuotekų siurblinei. Dabar parodyta tik apsaugos zona. Servitutų plane nėra parodyta servituto siurblinei. Nuotekų siurblinės servitutas turi būti tokio pat dydžio kaip ir Apsaugos zona. Primenu, kad Servituto dydžiai yra pasikeitę nuo šių metų birželio 1d. pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą. Prašau sutikslinti.</p>	<p>1. Atsižvelgta. Sklype Nr. 161 suprojektuotos buitinių nuotekų siurblinės apsaugos zona pataisoma iš 10 m į 5 m. Koreguojamas sklype servituto S1 dydis (iš 177 kv.m. į 204 kv.m.) ir ribos pagal buitinių nuotekų siurblinės apsaugos zoną. Atsižvelgiant į sumažėjusią buitinių nuotekų siurblinės apsaugos zoną, praplečiama statybos riba ir statybos zona sklype Nr. 161.</p>

Kiti sprendiniai nekeisti.

PV Gražina Meidutė