



**VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ŠNIPIŠKIŲ SENIŪNIJA**

**ĮSAKYMAS
DĖL ŠNIPIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ GAISRINĖS SAUGOS
INSTRUKCIJOS TVIRTINIMO**

2026 m. sausio d. d. Nr. A15-
Vilnius

Vadovaudamasi Darbų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.V-240 „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Bendruomenės centro patalpų esančiu adresu: Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje gaisrinės saugos instrukciją.
2. Pavedu vyriausiajam specialistui Linui Karpauskui supažindinti bendruomenių ir asociacijų darbuotojus ir narius su Šnipiškių bendruomenės centro patalpų gaisrinės saugos instrukciją.
3. Laikau netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnės 2025 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. A15-2221/25(2.1.4E-SEN).

Seniūnė

Agneta Ladek

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Šnipiškių
seniūnės Agnetos Ladek
2026 m. sausio d.
įsakymu Nr.

ŠNIPIŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendruomenės patalpų gaisrinės saugos instrukcija (toliau – Instrukcija) reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos bendruomenės patalpų (toliau – Bendruomenė) priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos funkcionavimą, kuri skirta gaisrų prevencijai, žmonių ir turto gelbėjimui gaisro metu.

2. Bendruomenės patalpų adresas: Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius.

3. Be šios Instrukcijos, būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4. Už gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą ir objekto priešgaisrinę būklę yra atsakingas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šnipiškių seniūnijos specialistas arba paskirtas Bendruomenės įgaliotas atstovas (toliau – įgaliotinis).

Įgaliotinis privalo:

4.1. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

4.2. įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti Bendruomenės patalpas;

4.3. nedelsiant šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus;

4.4. organizuoti Bendruomenės narių, t.y. bendruomenės centro patalpų naudotojų (toliau – Patalpų naudotojai) instruktavimą, mokymą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti priešgaisrinės saugos instrukcijas;

4.5. aprūpinti Bendruomenę reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

4.6. užtikrinti, kad Bendruomenės patalpose įrengti gaisrinės technikos, automatikos įrenginiai, gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingi ir veikti;

4.7. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančioms pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms Bendruomenėje nustatyti;

4.8. kilus gaisrui Bendruomenės patalpose, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imtis priemonių jį gesinti, vadovauti gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakuavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

4.9. prireikus skirti Patalpų naudotoją (-us) gaisrui Bendruomenės patalpose gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti;

4.10. panaudoti visas gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti Bendruomenei priklausančias arba jos patalpose esančias gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemones bei kitus gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinus daiktus neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.

5. Bendruomenėje organizuojami šie Patalpų naudotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais:

5.1. įvadinis (bendras);

5.2. periodinis (darbo vietoje);

- 5.3. papildomas (darbo vietoje).
6. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems Patalpų naudotojams, pradedantiems naudotis patalpomis ar vykdyti veiklą.
7. Periodinis instruktažas veiklos vietoje – ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.
8. Papildomai veiklos vietoje turi būti instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), veiklos vietą, pasikeitus veiklos funkcijoms, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškęjus, kad Patalpų naudotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. Sprendimą dėl papildomo gaisrinės saugos instruktažo organizavimo gali priimti atsakingas už objekto priešgaisrinę būklę asmuo.
9. Visi instruktažai registruojami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale.
10. Kiekvienas Patalpų naudotojas privalo:
- 10.1. žinoti gaisrinės saugos instrukciją;
- 10.2. griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo, vykdyti Bendruomenės pirmininko ir asmenų, atsakingų už priešgaisrinę saugą, nurodymus;
- 10.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;
- 10.4. baigus veiklą sutvarkyti veiklos vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;
- 10.5. žinoti Bendruomenės patalpose esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;
- 10.6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų kilti ir išsiplėsti gaisrui.

II SKYRIUS PATALPŲ EKSPLOATAVIMO REIKALAVIM

11. Išėjimai iš patalpų turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Duryš evakuaciniuose išėjimuose iš vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ir užrakinti iš lauko.
12. Rūkyti patalpose draudžiama.
13. Sanitarinėse techninėse patalpose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.
14. Plauti ir valyti grindis, sienas, įrenginius, taip pat drabužius leidžiama tik tam tikslui naudoti skirtomis valymo ir skalbimo priemonėmis.
15. Vanduo ir maistas turi būti šildomas specialiai įrengtoje vietoje.
16. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės ir kiekvienas Patalpų naudotojas turi žinoti, kur jos yra.
17. Keletas evakuacijos krypties, gairinės įrangos, informacijos ir draudžiamųjų ženklų pavyzdžių pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

Ženklas	Forma ir spalva	Pavadinimas	Naudojimas
	Kvadratas Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į kairę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose
	Kvadratas Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose

	Stačiakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
	Stačiakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas tiesiai	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose
	Stačiakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas tiesiai	Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose
	Kvadratas Žalia ir balta	Susirinkimo vieta	Susirinkimo vietoje arba virš durų į susirinkimo vietą
	Kvadratas Raudona ir balta	Gesintuvas	Gesintuvų išdėstymo vietoje
	Kvadratas Raudona ir balta	Gaisrinės žarnos ritinys	Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose
	Kvadratas Raudona ir balta	Gaisrinio aliarmo skelbimo vieta	Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
	Kvadratas Mėlyna ir balta	Rūkymo vieta	Rūkymui įrengtose vietose
	Apskritimas Raudona, balta ir juoda	Nerūkyti	Prie įėjimo į pastatą patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

18. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

19. Priešgaisrinių durų, vartų, liukų sandarumo tarpiklių, savaiminio užsidarymo mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi ir veikiantys.

20. Koridoriuose, laiptinėse ir ant evakuacijos keliuose esančių durų turi būti evakuacijos kryptį nurodantys ženklai, kurių bent vienas turi būti gerai matomas iš bet kurio evakuacijos kelio taško.

III SKYRIUS

ELEKTROS ĮRENGINIAI, APSAUGA NUO STATINIO ELEKTROS KRŪVIO

21. Bendruomenės patalpose įrengtas dujinis šildymas vandens radiatoriais. Šildymo įrenginiai ir prietaisai įrengti pagal galiojančių norminių dokumentų bei instrukcijų reikalavimus, o prieš šildymo sezono pradžią būtina juos patikrinti bei prireikus suremontuoti.

22. Elektros tinklai ir įrenginiai įrengti ir eksploatuojami laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogo atžvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

23. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir apie gedimus pranešti pastato administruojančios įmonės atsakingiems darbuotojams.

24. Prieiga prie elektros valdymo spintų turi būti tvarkinga ir neužkrauta. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

25. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijų likvidavimo metu.

26. Kilnojamieji elektros šviestuvai turi būti su nedegiais gaubtais arba metaliniais tinkleliais. Šiems elektros šviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros įrenginiams turi būti naudojami tik lankstūs kabeliai.

27. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

28. Elektros šviestuvuose turi būti naudojamos ne didesnės galios elektros lempos, negu nurodyta šviestuvų techninėse charakteristikose.

29. Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:

29.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais;

29.2. naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga;

29.3. elektros laidus, lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

29.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijančius instaliacinę galingumą;

29.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

29.6. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga.

30. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.).

31. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

32. Nustatytu laiku būtina matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą, o matavimo rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą.

IV SKYRIUS

PATALPŲ UŽDARYMO TVARKA PASIBAIGUS DARBUI

33. Patalpų tikrinimo prieš jas uždarant tikslas – pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu.

34. Bendruomenės patalpas baigus jose veiklą ir prieš jas uždarant paskutinis išeinantysis turi patikrinti.

35. Būtina patikrinti:

35.1. ar išjungti visi elektros prietaisai;

35.2. ar uždaryti langai;

35.3. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo.

36. Patalpų naudotojas patikrinęs patalpas ir radęs trūkumų pagal galimybes juos pašalina pats, priešingu atveju praneša Bendruomenės vadovui.

V SKYRIUS

GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

37. Patalpų naudotojas pastebėjęs gaisrą privalo bandyti gaisrą užgesinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

38. Prieš gesinant elektros įrenginį būtina išjungti tinklo įtampą.

39. Bendruomenės pastato aukšte, kuriame įsiplieskė gaisras, elektros energiją atjungia Bendruomenės vadovas ar paskirtas bendruomenės narys.

40. Veikiantys elektros įrenginiai (iki 1000 V) gesinami gesintuvais. Gesinant būtina laikytis saugaus vieno metro atstumo, nes galima nukentėti nuo elektros srovės.

41. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokia tvarka:

41.1. nutraukti plombą;

41.2. ištraukti apsauginį kaištį;

41.3. gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį;

41.4. nuspausti rankenėlę.

41.5. gesintuvas laikomas vertikaliai. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti.

42. Gesinti pradedama nuo intensyviausios degimo vietos. Nuslopinus pagrindinę liepsną, gesinamąja medžiaga būtina padengti visą degantį paviršių.

43. Kai dega išsilieję skysčiai, gesinti pradedama nuo artimiausio krašto. Gesinamąja medžiaga būtina padengti visą degantį paviršių. Gesinama nepertraukiamai iki kol ištuštėja gesintuvas.

43.1. Jeigu yra keli gesintuvai, juos reikia naudoti vienu metu.

44. Kaip naudotis gesintuvu gesinant ugnies židinį, pavaizduota 2 paveiksle:



2 pav. Gaisro gesinimo gesintuvų schema

45. Įvykus gaisrui įsijungia gaisro pavojaus sirena.
46. Draudžiama pirmines gaisrų gesinimo priemones ir inventorių naudoti ne pagal paskirtį.

VI SKYRIUS PATALPŲ NAUDOTOJŲ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

47. Kiekvienas Patalpų naudotojas, pastebėjęs gaisrą, privalo:
- 47.1. nedelsdamas pranešti apie gaisrą ugniagesiams gelbėtojams bendruoju pagalbos telefonu 112;
 - 47.2. imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą;
 - 47.3. gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis;
 - 47.4. pranešti apie gaisrą Bendruomenės vadovui ar paskirtam bendruomenės nariui ir organizuoti svarbiausių dokumentų ir materialinių vertybių išnešimą į saugią vietą.
48. Atvykę į gaisrą Bendruomenės vadovas ar paskirtas bendruomenės narys privalo:
- 48.1. įsitikinti, ar iškviesti ugniagesiai gelbėtojai;
 - 48.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai;
 - 48.3. išjungti elektros tiekimą;
 - 48.4. imtis priemonių apsaugoti gesinančius žmones, kad neužgriūtų konstrukcijos, nuo elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir nudegimų.
49. Atvykus ugniagesiams Bendruomenės atstovas, vadovavęs gaisro gesinimui, privalo pranešti turimą informaciją apie gaisrą.
50. Kiekvienas gaisras objekte turi būti kruopščiai ištirtas ir išnagrinėtas su priešgaisrinės apsaugos pareigūnais.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ŠNIPŠKIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO PATALPŲ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS TVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-06 Nr. A15-20/26
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agneta Ladek, Šnipiškių seniūnijos seniūnė, Šnipiškių seniūnija
Sertifikatas išduotas	AGNETA LADEK LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-06 16:26:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-01-06 16:26:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-05 08:43:10 – 2029-01-04 08:43:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.88
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-01-06 18:36:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-06 18:36:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“