

**Atsižvelgiant į derinančių institucijų nederinimo motyvus, taisoma:**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Nederinimo motyvai</b>	<b>Atlikti pataisymai</b>
1	<p><b>UAB „Vilniaus vandenys“</b> Nederinama.</p> <p>1. Prašau atnaujinti detaliojo planavimo sąlygas, kadangi šalia sklypo yra nutiesti centralizuoti vandentiekio tinklai. 2024m šalia sklypo praeinantis vandentiekio tinklas tapo bešeimininkiu Savivaldybės tinklu. Nes dabar tinklai dubliuojasi.</p> <p>2. Aiškinamąjį raštą papildyti lauko gaisrų gesinimo informacija. AR nieko nėra parašyta kad gaisrų gesinimui numatomos talpos.</p>	<p>Atsižvelgta. Gautos atnaujintos UAB „Vilniaus vandenys“ detaliojo planavimo sąlygos.</p> <p>Pakoreguotas suvestinis brėžinys, parodant prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio tinklų, esančių prie planuojamo sklypo, bei numatant pasijungimą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų. Aiškinamajame rašte patikslintas gaisrų gesinimas pagal atnaujintas detaliojo planavimo sąlygas.</p>
2	<p><b>Vilniaus miesto savivaldybės administracija</b> Nepritariame individualių (vietinių) buitinių nuotekų tvarkymo sistemų planavimui. Atsižvelgiant į tai, kad yra įgyvendinamas projektas „Nuotekų šalinimo – buitinių nuotekų tinklo (inžinerinių statinių grupės) Riovonių g. Vilniuje, supaprastintas statybos projektas“ ir šio projekto metu statomi centralizuoti buitinių nuotekų tinklai, detaliojo plano sprendiniuose būtina numatyti planuojamų sklypų buitinių nuotekų prijungimą prie minėto projekto metu įrengiamų centralizuotų nuotekų tinklų. Atsižvelgiant į įgyvendinamą projektą, tikslintinos UAB „Vilniaus vandenys“ išduotos planavimo sąlygos.</p>	<p>Atsižvelgta. Gautos atnaujintos UAB „Vilniaus vandenys“ detaliojo planavimo sąlygos. Pakoreguotas suvestinis brėžinys, parodant prisijungimą prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų.</p>

**Kiti sprendiniai nekeičiami.**

PV Gražina Meidutė