

**TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO
SPRENDINIŲ SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0015:65) KOREGAVIMO INICIJAVIMO
PAGRINDU PAKEITIMAI**

Pas tab os Nr.	Pastaba	Ats aky mo Nr.	Atsakymas
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyrius			
1.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 274.10 papunkčiu rengiant detalų planą Lietuvos kariuomenės vadas turi išduoti planavimo sąlygas, kai planuojami statyti, rekonstruoti ir (ar) įrengti statiniai ir įrenginiai numatomi: aerodromų apsaugos zonose; bendrosiose karinių radiolokatorių apsaugos zonose; 50 m ir aukštesni specialiosiose radiolokatorių apsaugos zonose; 100 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus; 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože ir 500 m atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies. Prašome išsiimti Lietuvos kariuomenės vado planavimo sąlygas, kadangi planuojama teritorija patenka į aerodromų apsaugos zoną.	1.	Pastaba įvertinta. Lietuvos kariuomenės vado planavimo sąlygos, kadangi planuojama teritorija patenka į aerodromų apsaugos zoną, gautos ir įvertintos (žiūr. Sprendinių aiškinamojo rašto 8 lapą).
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos			
1.	Nepateikta pagrįsta informacija apie teritorijų planavimo dokumentui rengti, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. kovo 14 d. išduotų Teritorijų planavimo sąlygų (REG268225), 2 p., 3 p., 4 p., ir 5. p. įgyvendinimą.	1.	Pastaba įvertinta. Informacija apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. kovo 14 d. išduotų Teritorijų planavimo sąlygų (REG268225), 2 p., 3 p., 4 p., ir 5. p. įgyvendinimą yra pateikta Sprendinių aiškinamojo rašto 8 – 12 lapuose.
Uždaroji akcinė bendrovė "GRINDA"			

1.	Aiškinamajame rašte neišvardinti teritorijų planavimo sąlygų Nr. REG25531948 punktai dėl paviršinių nuotekų tvarkymo.	1.	Pastaba įvertinta. Paviršinių nuotekų sprendiniai aprašyti Sprendinių aiškinamojo rašto 12-13 lapuose.
Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra			
1.	Planuojama teritorija patenka į Vilniaus aerodromo, apsaugos zonas (zoną "E"), tačiau niekur šiame detaliojo plano koregavimo projekte (nei aiškinamajame rašte, nei sprendinių brėžiniuose) nėra planuojamos, t. y. - nenustatomos galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos (apribojimai):165.Aerodromo apsaugos zonos. Tai yra apsaugos zonos, kuriose yra taikomi tam tikri statinių (kliūčių aviacijai) aukščio apribojimai. Galiojančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos turi būti nustatytos.	1.	Pastaba įvertinta. Apie tai, kad planuojama teritorija patenka į Vilniaus aerodromo apsaugos zoną „E“ ir kokie pastatų aukščio apribojimai taikomi planuojamai teritorijai aprašyta Sprendinių aiškinamojo rašto 8 lape.
Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS"			
1.	Pateiktame inžinerinių tinklų plane neparodyti vandentiekio ir buitinių nuotekų prisijungimo taškai.	1.	Pastaba įvertinta. Inžinerinių tinklų plane parodyti vandentiekio ir buitinių nuotekų prisijungimo taškai. Tiksliai buitinių nuotekų išleidimo į d200 mm tinklus vieta bus aiški tik iškėlus nuotekų tinklus iš sklypo ir bus sprendžiama statybos techninio projekto rengimo metu.
2.	Pateiktoje topo, nesimato net vandentiekio d150 mm, prie kurio duota jungtis pagal sąlygas. Tikslinti informaciją.	2.	Pastaba įvertinta. Toponuotrauka papildyta d150 mm vandentiekio tinklais.
3.	Inžinerinių tinklų plane prašau nurodyti esamus gaisrinius hidrantus, kuriais gesinsite gaisrus. Pažymėti plane.	3.	Pastaba įvertinta. Esami gaisriniai hidrantai, kuriais bus gesinami gaisrai (ir atstumai iki jų), inžinerinių tinklų plane pažymėti. Jų vieta parodyta situacijos schemoje brėžinio dešinės pusės viršuje